

PROCÈS VERBAL DU COMITÉ SYNDICAL DU 18/09/2025

A 10H AU SIÈGE DU SYNDICAT
10 ZA DE LAVEAU
33 230 SAINT MÉDARD DE GUIZIÈRES

Table des matières

1. PRESENCE.....	3
2. Administration Générale.....	4
2.1-Services Généraux : validation du PV.....	4
2.2- Mise à jour du tableau des effectifs.....	4
2.3 Contrat d'assurance risques financiers statutaires.....	4
3. Établissement principal : Services Généraux et Régie D.E.C.I. (290 00).....	5
3.1- Synthèse des adhérents.....	5
4. Établissement annexe 2 : Eau Potable Dronne (290 42).....	6
4.1- Rapport d'exploitation 2024.....	6
4.2-Rapport sur le prix et la qualité du service (RPQS) 2024.....	6
4.3-Divers – COUTRAS - travaux rue des Treilles.....	7
5. Établissement annexe 5 : Assainissement Dronne (290 45).....	7
5.1- Admissions en non-valeurs.....	7
5.2- Créances douteuses 2025.....	7
5.3- Rapport d'exploitation 2024.....	7
5.4- Rapport sur le prix et la qualité du service (RPQS) 2024.....	8
6. Établissement rattaché 1 : Régie Eau Potable (290 10).....	9
6.1- Admissions en non-valeurs de créances éteintes.....	9
6.2- Décisions modificatives.....	9
6.3- Créances douteuses 2025.....	10
6.4- Rapport d'exploitation 2024.....	10
6.5- Rapport sur le prix et la qualité du service (RPQS) 2024 – UDI Vallée de l'Isle.....	10
6.6- Rapport sur le prix et la qualité du service (RPQS) 2024 – UDI Les Eglisottes et Chalaures.....	11
6.7- Point d'avancement sur la télé-relève des compteurs d'eau : Autorisation de Programme 2025-2028- opération n°162.....	11
7. Établissement rattaché 2 : Régie Assainissement (290 20).....	12
7.1- Admissions en non-valeurs de créances éteintes.....	12
7.2- Décision modificative n°3.....	12
7.3- Créances douteuses 2025.....	12
7.4- Rapport d'exploitation 2024.....	12
7.5- Rapport sur le prix et la qualité du service de l'assainissement collectif (RPQS) 2024.....	13
7.6- Rapport sur le prix et la qualité du service de l'assainissement non collectif (RPQS) 2024.....	14
8. Divers.....	14
9. Liste des délibérations.....	15

L'ensemble des documents et des rapports sont téléchargeable sur www.siaepavi.fr / Espace partenaire (en bas de la page).

LEXIQUE

DECI : Défense Extérieure Contre l'Incendie
DSP Délégation de Service Public
RPQS Rapport sur le Prix et la Qualité du Service
CA Compte Administratif
BP Budget Primitif
CFU Compte Financier Unique

PEI Prise d'Eau Incendie
AEAG Agence de l'Eau Adour Garonne
CG 33 Conseil Départemental de la Gironde
DM Décision Modificative
BS Budget Supplémentaire

1. PRESENCE

L'an deux mille vingt-cinq, le dix-huit septembre à dix heures, les membres du Comité Syndical du S.I.A.E.P.A. des Vallées de l'Isle et de la Dronne se sont réunis au siège du syndicat, 10 ZA de Laveau, 33 230 St Médard de Guizières, sur la convocation qui leur a été adressée par voie dématérialisée le vingt et un août par Stéphane CATALAN, Président du syndicat, conformément aux articles. L121-10, L122-5 et L163-12 du Code Général des Collectivités Territoriales.

Communes	Délégués présents (ou suppléants)	Compétence Eau Potable et Assainissement	Compétence facultative DECI
Petit Palais et Cornemps	Patricia RAICHINI	x	x
CALI - Abzac	Jacques RABANIER	x	x
CALI - Camps sur l'Isle	David RESENDE	x	
CALI - Chamadelle	-	x	
CALI - Coutras	Jérôme COSNARD, excusé pouvoir à S. CATALAN	x	
CALI - Gours	-	x	
CALI - Le Fieu	Mariette COUDERC	x	
CALI - Les Eglisottes et Chalaures	Bernard GUILLEMOT	x	x
CALI - Les Peintures	-	x	
CALI - Porchères	-	x	
CALI - Puynormand	Jacques BITARD	x	x
CALI - St Antoine sur l'Isle	-	x	x
CALI - St Christophe de Double	Alain ARNOUD	x	x
CALI - St Médard de Guizières	Stéphane CATALAN - Président	x	
CALI - St Sauveur de Puynormand	-	x	
CALI - St Seurin sur l'Isle	Patrick JARJANETTE	x	x
TOTAL	9 / 16 délégués	9/16	6/7

Secrétaire de séance : Céline BERNARD (Directrice SIAEPAVID -Régie des Eaux)

Assistaient à la séance : Ludovic VIOLEAU (délégué suppléant de St Médard de Guizières), Esserrihni COLA (délégué suppléant des Eglisottes et Chalaures), Sandra MAGNOL (Comptable SIAEPAVID), Pierre LAGARDE (Chargé de Missions), Jérôme THIBAUD (Responsable du service technique de la Régie), Emeline RAQUIL (Directrice Eau-CALI)

M. le Président remercie l'ensemble des délégués présents de leur participation.

Le Président demande la possibilité de rajouter les sujets concernant les créances douteuses à l'ordre du jour. Les délégués présents sont d'accord à l'unanimité.

2. ADMINISTRATION GÉNÉRALE

2.1-SERVICES GÉNÉRAUX : VALIDATION DU PV

La délibération 2025-2-1 valide à l'unanimité le PV du comité syndicale du 26/05/2025.

2.2- MISE À JOUR DU TABLEAU DES EFFECTIFS

Dans le cadre de la promotion interne, les 3 demandes faites cette années ot toutes les 3 été validées par le CDG 33. Par conséquent, il est proposé de promouvoir les 3 agents et il est nécessaire d'ajuster le tableau des effectifs.

La délibération 2025-2-2 valide à l'unanimité le tableau des effectifs au 01/07/2025

2.3 CONTRAT D'ASSURANCE RISQUES FINANCIERS STATUTAIRES

Le syndicat a adhéré à la convention d'adhésion au service d'assistance en gestion de contrat d'assurance du Centre De Gestion 33 (ou CDG 33) pour les risques garantissant contre le risque financier statutaire supporté par les collectivités en raison de l'absentéisme des agents.

La convention cadre conclue entre le CDG 33 et la CNP assurances arrive à son terme le 31/12/2025.

Le CDG propose une nouvelle convention pour la période 2026-2029.

Cela concerne 4 agents (3 affiliés à la CNRACL et 1 affilié à l'IRCANTEC).

La délibération 2025-2-3 valide à l'unanimité la mise en place du contrat d'assurance avec Groupama dans le cadre de la convention avec le CDG 33

3. ÉTABLISSEMENT PRINCIPAL : SERVICES GÉNÉRAUX ET RÉGIE D.E.C.I. (290 00)

3.1- SYNTHÈSE DES ADHÉRENTS

Communes	Date de la délibération	Année de mise en œuvre
Saint Seurin sur l'Isle	12/09/2019	2020
Abzac	16/09/2019	2020
Petit Palais et Cornemps	23/09/2019	2020
Puynormand	26/03/2021	2022
Les Eglisottes et Chalaures	09/06/2021	2022
Saint Antoine sur l'Isle	11/06/2021	2022
St Christophe de Double	05/01/2022	2025 <i>(délibération transmise en février 2025)</i>
TOTAL	7	

4. ÉTABLISSEMENT ANNEXE 2 : EAU POTABLE DRONNE (290 42)

4.1- RAPPORT D'EXPLOITATION 2024

La délibération 2025-2-4 prend acte du rapport d'exploitation 2024 transmis par la SAUR du service 290 42 - Eau Dronne.

4.2-RAPPORT SUR LE PRIX ET LA QUALITÉ DU SERVICE (RPQS) 2024

		2023	2024
Indicateurs descriptifs des services			
D101.0	Estimation du nombre d'habitants desservis	10 063	10 098
D102.0	Prix TTC du service au m ³ pour 120 m ³ [€/m ³]	2,87 €	3,02 €
D151.0	Délai maximal d'ouverture des branchements pour les nouveaux abonnés défini par le service	2	2
Indicateurs de performance des services			
P101.1	Taux de conformité des prélèvements sur les eaux distribuées réalisés au titre du contrôle sanitaire par rapport aux limites de qualité pour ce qui concerne la microbiologie	100 %	100 %
P102.1	Taux de conformité des prélèvements sur les eaux distribuées réalisés au titre du contrôle sanitaire par rapport aux limites de qualité pour ce qui concerne les paramètres physico-chimiques	100 %	100 %
P103.2B	Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux d'eau potable	100	100
P104.3	Rendement du réseau de distribution	69,3 %	73,0 %
P105.3	Indice linéaire des volumes non comptés [m ³ /km/jour]	5,3	4,4
P106.3	Indice linéaire de pertes en réseau [m ³ /km/jour]	4,86	3,90
P107.2	Taux moyen de renouvellement des réseaux d'eau potable	0,98 %	0,73 %
P108.3	Indice d'avancement de la protection de la ressource en eau	80 %	80 %
P109.0	Montant des abandons de créance ou des versements à un fonds de solidarité [€/m ³]	0	0
P151.1	Fréquence des interruptions de service non programmées (nb/1000ab)	16,53	16,77
P152.1	Respect du délai contractuel de branchement des nouveaux abonnés	97,75 %	96,90 %
P153.2	Durée d'extinction de la dette de la collectivité (an)	3,5	1,6
P154.0	Taux d'impayés sur les factures d'eau	5,02 %	7,74 %
P155.1	Taux de réclamations (nb/1000ab)	0,2	0,8

La délibération 2025-2-5 valide à l'unanimité le RPQS 2024 du service 29042-Eau Dronne exploité par la SAUR.

4.3-DIVERS – COUTRAS - TRAVAUX RUE DES TREILLES

Pour information, le syndicat lance l'opération 10 032- Coutras – renouvellement de la canalisation d'eau potable Chemin des Treilles prévue au budget 2025. Le planning prévisionnel est le suivant :

- Septembre 2025 : enquête complémentaire sur les branchements
- Vendredi 3 Octobre 2025 : envoi rapport PROJET + DCE
- Vendredi 10 Octobre 2025 : envoi AAPC
- Mercredi 12 Novembre 2025 – 12h : date limite réception des offres
- 12/11 au 10/07/25 : analyse des offres
- Jeudi 04 Décembre 2025 (commission travaux) : choix de l'entreprise – à confirmer
- Vendredi 05 Décembre 2025 : courrier candidats non retenus
- Mardi 16 Décembre 2025 : VISA et notification du marché
- Janvier 2026 : préparation des travaux
- Février / Mars 2026 : exécution des travaux

5. ÉTABLISSEMENT ANNEXE 5 : ASSAINISSEMENT DRONNE (290 45)

5.1- ADMISSIONS EN NON-VALEURS

Dettes de 2007, 2015 et 2021 présentées pour poursuites « sans effet ».

La délibération 2025-2-6 valide à l'unanimité la proposition d'admissions en non-valeurs du Trésor Public pour le service 290 45 pour un montant de 1 812,50 € .

5.2- CRÉANCES DOUTEUSES 2025

Compte Budgétaire	Compte de tiers	2025	2024	2023	2022	2021	TOTAL
6817	4911	0,00 €	155,34 €	0,00 €	0,00 €	1 816,50 €	1 971,84 €
6817	4961	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

La délibération 2025-2-7 valide à l'unanimité la proposition de provisions pour créances douteuses 2025.

5.3- RAPPORT D'EXPLOITATION 2024

La délibération 2025-2-8 acte la présentation du rapport d'exploitation 2024 du service 290 45-Assainissement Dronne exploité par la SAUR .

5.4- RAPPORT SUR LE PRIX ET LA QUALITÉ DU SERVICE (RPQS) 2024

Indicateurs descriptifs des services		2023	2024
D201.0	Estimation du nombre d'habitants desservis par un réseau de collecte des eaux usées, unitaire ou séparatif	5 959	6 021
D202.0	Nombre d'autorisations de déversement d'effluents d'établissements industriels au réseau de collecte des eaux usées	0	0
D203.0	Quantité de boues issues des ouvrages d'épuration [tMS]	109,73	83,4
D204.0	Prix TTC du service au m ³ pour 120 m ³ [€/m ³]	3,73	3,63
Indicateurs de performance des services			
P201.1	Taux de desserte par des réseaux de collecte des eaux usées	87,43 %	89,65 %
P202.2B	Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux de collecte des eaux usées (pts)	28	39
P203.3	Conformité de la collecte des effluents aux prescriptions définies en application du décret 94-469 du 3 juin 1994 modifié par le décret du 2 mai 2006	100%	100%
P204.3	Conformité des équipements d'épuration aux prescriptions définies en application du décret 94-469 du 3 juin 1994 modifié par le décret du 2 mai 2006	100%	100%
P205.3	Conformité de la performance des ouvrages d'épuration aux prescriptions définies en application du décret 94-469 du 3 juin 1994 modifié par le décret du 2 mai 2006	100%	100%
P206.3	Taux de boues issues des ouvrages d'épuration évacuées selon des filières conformes à la réglementation	100%	100%
P207.0	Montant des abandons de créance ou des versements à un fonds de solidarité [€/m ³]	0,0000	0,0013
P251.1	Débordements d'effluents chez les usagers (nb/1000hab)	0	0
P252.2	Points de curage fréquent du réseau (nb/1000hab)	16,2	0
P253.2	Renouvellement des réseaux de collecte des eaux usées	0,05 %	0,05 %
P254.3	Conformité des performances des équipements d'épuration au regard des prescriptions de l'acte individuel	100 %	100 %
P255.3	Connaissance des rejets au milieu naturel	20	20
P256.2	Durée d'extinction de la dette de la collectivité (an)	3,6	1,4
P257.0	Taux d'impayés sur les factures d'assainissement	7,37 %	5,92 %
P258.1	Taux de réclamations	0	0,11

La délibération 2025-2-9 valide à l'unanimité de RPQS 2024 du service 290 45- Assainissement Dronne exploité par la SAUR.

6. ÉTABLISSEMENT RATTACHÉ 1 : RÉGIE EAU POTABLE (290 10)

6.1- ADMISSIONS EN NON-VALEURS DE CRÉANCES ÉTEINTES

Rappel : suite à décision de justice : surendettement...

La délibération 2025-2-10 valide à l'unanimité la proposition d'admissions en non-valeurs de créances éteintes (compte 6542) du Trésor Public pour le service 290 10 pour un montant de 800,09 € .

6.2- DÉCISIONS MODIFICATIVES

Imputation	OUVERT	REDUIT	Commentaires
D F 011 6371		100 000,00	
D F 014 701269	100 000,00		

DETAIL PAR SECTION		Investissement	Fonctionnement
Dépenses :	Ouvertures		100 000,00
	Réductions		100 000,00
Equilibre :	Ouv. - Red.		

EQUILIBRE	
Solde Ouvertures	100 000,00
Solde Réductions	100 000,00
Ouv. - Réd.	

La délibération 2025-2-11 valide à l'unanimité la décision modificative n°6 du service 290 10.

Imputation	OUVERT	REDUIT	Commentaires
D F 023 023 (ordre)		150 000,00	
D F 042 6811 (ordre)	150 000,00		
R I 021 021 OPFI (ordre)		150 000,00	
R I 040 28151 OPFI (ordre)	50 000,00		
R I 040 28153 OPFI (ordre)	50 000,00		
R I 040 28155 OPFI (ordre)	50 000,00		

DETAIL PAR SECTION		Investissement	Fonctionnement
Dépenses :	Ouvertures		150 000,00
	Réductions		150 000,00
Recettes :	Ouvertures	150 000,00	
	Réductions	150 000,00	
Equilibre :	Ouv. - Red.		

EQUILIBRE	
Solde Ouvertures	
Solde Réductions	
Ouv. - Réd.	

La délibération 2025-2-12 valide à l'unanimité la décision modificative n°7 du service 290 10.

6.3- CRÉANCES DOUTEUSES 2025

Compte Budgétaire	Compte de tiers	2025	2024	2023	2022	2021	TOTAL
6817	4911	0,00 €	5 872,86 €	0,00 €	0,00 €	50 535,84 €	56 408,70 €
6817	4961	0,00 €	13,53€	0,00 €	0,00 €	10 773,30	10 786,83 €

La délibération 2025-2-13 valide à la proposition de provision pour créances douteuses 2025.

6.4- RAPPORT D'EXPLOITATION 2024

La délibération 2025-2-14 prend acte du rapport d'exploitation 2024 du service 290 10 exploité par la Régie des Eaux du SIAEPAVID.

6.5- RAPPORT SUR LE PRIX ET LA QUALITÉ DU SERVICE (RPQS) 2024 – UDI VALLÉE DE L'ISLE

		2023	2024
Indicateurs descriptifs des services			
D101.0	Estimation du nombre d'habitants desservis	13 952	13 990
D102.0	Prix TTC du service au m ³ pour 120 m ³ [€/m ³]	2,97	3,13
D151.0	Délai maximal d'ouverture des branchements pour les nouveaux abonnés défini par le service	2	2
Indicateurs de performance			
P101.1	Taux de conformité des prélèvements sur les eaux distribuées réalisés au titre du contrôle sanitaire par rapport aux limites de qualité pour ce qui concerne la microbiologie	100%	100 %
P102.1	Taux de conformité des prélèvements sur les eaux distribuées réalisés au titre du contrôle sanitaire par rapport aux limites de qualité pour ce qui concerne les paramètres physico-chimiques	100%	100 %
P103.2B	Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux d'eau potable	115	116
P104.3	Rendement du réseau de distribution	81,1 %	74,6 %
P105.3	Indice linéaire des volumes non comptés [m ³ /km/jour]	1,55	2,22
P106.3	Indice linéaire de pertes en réseau [m ³ /km/jour]	1,55	2,2
P107.2	Taux moyen de renouvellement des réseaux d'eau potable	0,48 %	0,33 %
P108.3	Indice d'avancement de la protection de la ressource en eau	80 %	80 %
P109.0	Montant des abandons de créance ou des versements à un fonds de solidarité [€/m ³]	0,020	0,000
P151.1	Fréquence des interruptions de service non programmées (nb/1000ab)	NR	NR
P152.1	Respect du délai contractuel de branchement des nouveaux abonnés	100 %	100 %
P153.2	Durée d'extinction de la dette de la collectivité (an)	2,1	1,7
P154.0	Taux d'impayés sur les factures d'eau	6,89 %	7,39 %
P155.1	Taux de réclamations (nb/1000ab)	1,11	0,00

La délibération 2025-2-15 valide à l'unanimité le RPQS 2024 du service 290 10 exploité par la Régie des Eaux du SIAEPAVID.- UDI Vallée de l'Isle

6.6- RAPPORT SUR LE PRIX ET LA QUALITÉ DU SERVICE (RPQS) 2024 – UDI LES EGLISOTTES ET CHALAURES

		2023	2024
Indicateurs descriptifs des services			
D101.0	Estimation du nombre d'habitants desservis	13 952	13 990
D102.0	Prix TTC du service au m ³ pour 120 m ³ [€/m ³]	2,97	3,13
D151.0	Délai maximal d'ouverture des branchements pour les nouveaux abonnés défini par le service	2	2
Indicateurs de performance			
P101.1	Taux de conformité des prélèvements sur les eaux distribuées réalisés au titre du contrôle sanitaire par rapport aux limites de qualité pour ce qui concerne la microbiologie	100%	100 %
P102.1	Taux de conformité des prélèvements sur les eaux distribuées réalisés au titre du contrôle sanitaire par rapport aux limites de qualité pour ce qui concerne les paramètres physico-chimiques	100%	100 %
P103.2B	Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux d'eau potable	115	116
P104.3	Rendement du réseau de distribution	81,1 %	74,6 %
P105.3	Indice linéaire des volumes non comptés [m ³ /km/jour]	1,55	2,22
P106.3	Indice linéaire de pertes en réseau [m ³ /km/jour]	1,55	2,2
P107.2	Taux moyen de renouvellement des réseaux d'eau potable	0,48 %	0,33 %
P108.3	Indice d'avancement de la protection de la ressource en eau	80 %	80 %
P109.0	Montant des abandons de créance ou des versements à un fonds de solidarité [€/m ³]	0,020	0,000
P151.1	Fréquence des interruptions de service non programmées (nb/1000ab)	NR	NR
P152.1	Respect du délai contractuel de branchement des nouveaux abonnés	100 %	100 %
P153.2	Durée d'extinction de la dette de la collectivité (an)	2,1	1,7
P154.0	Taux d'impayés sur les factures d'eau	6,89 %	7,39 %
P155.1	Taux de réclamations (nb/1000ab)	1,11	0,00

La délibération 2025-2-16 valide à l'unanimité le RPQS 2024 du service 290 10 exploité par la Régie des Eaux du SIAEPAVID -UDI Les Eglisottes et Chalaures

6.7- POINT D'AVANCEMENT SUR LA TÉLÉ-RELÈVE DES COMPTEURS D'EAU : AUTORISATION DE PROGRAMME 2025- 2028- OPÉRATION N°162

Pour mémoire, le débat d'orientation budgétaire a validé le principe de la mise en place de la télé-relève des compteurs d'eau sur le périmètre exploité par la Régie des Eaux : 1 500 000 € HT d'investissement sur 4 ans.

Les marchés liés à cette opération seront passés au cours du 2nd semestre 2025 pour une mise en œuvre à partir de début 2026.

Le syndicat va avoir besoin de l'aide des communes pour trouver des emplacements pour positionner les antennes « concentrateurs » de données : mas d'éclairage des stades, ouvrages publics situés en hauteurs...

Un planning d'intervention sur les communes sera transmis, chaque commune sera associée à la démarche .

7. ÉTABLISSEMENT RATTACHÉ

2 : RÉGIE ASSAINISSEMENT (290 20)

7.1- ADMISSIONS EN NON-VALEURS DE CRÉANCES ÉTEINTES

Rappel : suite à décision de justice : surendettement...

La délibération 2025-2-17 valide à l'unanimité la proposition d'admissions en non-valeurs de créances éteintes (compte 6542) du Trésor Public pour le service 290 10 pour un montant de 1 501,65 € .

7.2- DÉCISION MODIFICATIVE N°3

Imputation	OUVERT	REDUIT	Commentaires
D F 011 604	15 000,00		
D F 011 6061	10 000,00		
D F 011 61558	10 000,00		
D F 012 6313	13 000,00		
D F 022 022		18 000,00	
D F 65 6541		25 000,00	
D F 67 673		5 000,00	

DETAIL PAR SECTION		Investissement	Fonctionnement
Dépenses :	Ouvertures		48 000,00
	Réductions		48 000,00
Equilibre :	Ouv. - Red.		

EQUILIBRE	
Solde Ouvertures	48 000,00
Solde Réductions	48 000,00
Ouv. - Réd.	

La délibération 2025-2-18 valide à l'unanimité la décision modificative n°3 du service 290 20.

7.3- CRÉANCES DOUTEUSES 2025

Compte Budgétaire	Compte de tiers	2025	2024	2023	2022	2021	TOTAL
6817	4911	0,00 €	1 731,89 €	336,60 €	0,00 €	20 176,28 €	22 244,78 €
6817	4961	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	453,60 €	453,60 €

La délibération 2025-2-19 valide à la proposition pour provision de créances douteuses 2025 sur le service 290 20.

7.4- RAPPORT D'EXPLOITATION 2024

La délibération 2025-2-20 prend acte du rapport d'exploitation 2024 du service 290 20 exploité par la Régie des Eaux du SIAEPAVID.

7.5- RAPPORT SUR LE PRIX ET LA QUALITÉ DU SERVICE DE L'ASSAINISSEMENT COLLECTIF (RPQS) 2024

Indicateurs descriptifs des services		2023	2024
D201.0	Estimation du nombre d'habitants desservis par un réseau de collecte des eaux usées, unitaire ou séparatif	7 430	8 446
D202.0	Nombre d'autorisations de déversement d'effluents d'établissements industriels au réseau de collecte des eaux usées	0	0
D203.0	Quantité de boues issues des ouvrages d'épuration [tMS]	63,4	54,73
D204.0	Prix TTC du service au m ³ pour 120 m ³ [€/m ³]	4,33	4,26
Indicateurs de performance des services			
P201.1	Taux de desserte par des réseaux de collecte des eaux usées	64,00 %	64,30 %
P202.2B	Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux de collecte des eaux usées (pts)	93	93
P203.3	Conformité de la collecte des effluents aux prescriptions définies en application du décret 94-469 du 3 juin 1994 modifié par le décret du 2 mai 2006	100%	100 %
P204.3	Conformité des équipements d'épuration aux prescriptions définies en application du décret 94-469 du 3 juin 1994 modifié par le décret du 2 mai 2006	100%	100 %
P205.3	Conformité de la performance des ouvrages d'épuration aux prescriptions définies en application du décret 94-469 du 3 juin 1994 modifié par le décret du 2 mai 2006	100%	100 %
P206.3	Taux de boues issues des ouvrages d'épuration évacuées selon des filières conformes à la réglementation	100%	100 %
P207.0	Montant des abandons de créance ou des versements à un fonds de solidarité [€/m ³]	0,0000	0,0028
P251.1	Débordements d'effluents chez les usagers (nb/1000hab)	0	0
P252.2	Points de curage fréquent du réseau (nb/1000hab)	1,1	NR
P253.2	Renouvellement des réseaux de collecte des eaux usées	0 %	0 %
P254.3	Conformité des performances des équipements d'épuration au regard des prescriptions de l'acte individuel	100 %	100 %
P255.3	Connaissance des rejets au milieu naturel	100 %	100 %
P256.2	Durée d'extinction de la dette de la collectivité (an)	7,6	7
P257.0	Taux d'impayés sur les factures d'assainissement	9,03 %	19,78 %
P258.1	Taux de réclamations	1,86	0

La délibération 2025-2-21 valide à l'unanimité le RPQS 2024 du service 290 20 Assainissement Collectif exploité par la Régie des Eaux du SIAEPAVID.

7.6- RAPPORT SUR LE PRIX ET LA QUALITÉ DU SERVICE DE L'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF (RPQS) 2024

Indicateurs descriptifs des services		2023	2024
D 3 0 1 . 0	Nombre d'habitants desservis par le service d'assainissement non collectif	11 782	11 895
D 3 0 2 . 0	Mise en œuvre de l'assainissement non collectif	100	100
P 3 0 1 . 3	Conformité des dispositifs d'assainissement non collectif	47,80 %	48,70 %

La délibération 2025-2-22 valide à l'unanimité le RPQS 2024 du service 290 20 Assainissement Non Collectif exploité par la Régie des Eaux du SIAEPAVID.

8. DIVERS

SERVICE ABONNES DE LA RÉGIE DES EAUX

- Le portail abonnés du service de la Régie des Eaux du SIAEPAVID va évoluer début octobre. Pour la mise en place de la nouvelle version, l'accès au service sera interrompu pendant 2 jours : **les 8 et 9 octobre 2025**.
- Mise en œuvre de la e-facturation – possibilité de choisir la mise en place de la dématérialisation totales des échange avec les usagers sur demande (pas d'obligation – sur demande exclusivement).

INVESTISSEMENT

Il est rappelé aux délégués que les projets des communes doivent être transmis aux syndicats bien en amont afin de pouvoir répondre au mieux à la planification annuelle des travaux.

M^{me} BERNARD est à la disposition des délégués.

9. LISTE DES DÉLIBÉRATIONS

Délibérations	Objet	Pour	Contre	Abstention
Délibération 2025-2-1	Administration Générale – DECI - Validation du PV du Comité Syndical du 25/06/2025	10	0	0
Délibération 2025-2-2	Administration Générale – DECI – Mise à jour du tableau des effectifs	10	0	0
Délibération 2025-2-3	Administration Générale – DECI – Contrat d'assurance risques financiers statutaires	10	0	0
Délibération 2025-2-4	Eau Dronne – service 290 42 – Rapport d'exploitation SAUR 2024	10	0	0
Délibération 2025-2-5	Eau Dronne – service 290 42 – RPQS 2024	10	0	0
Délibération 2025-2-6	Assainissement Dronne – service 290 45 – Admissions en non-valeurs (compte 6541)	10	0	0
Délibération 2025-2-7	Assainissement Dronne – service 290 45 – Créances douteuses 2025	10	0	0
Délibération 2025-2-8	Assainissement Dronne – service 290 45 – Rapport d'exploitation SAUR 2024	10	0	0
Délibération 2025-2-9	Assainissement Dronne – service 290 45 –RPQS 2024	10	0	0
Délibération 2025-2-10	Eau Régie – service 290 10 – Admission en non valeurs de créances éteintes (compte 6542)	10	0	0
Délibération 2025-2-11	Eau Régie – service 290 10 – Décision Modificative n°6	10	0	0
Délibération 2025-2-12	Eau Régie – service 290 10 – Décision Modificative n°7	10	0	0
Délibération 2025-2-13	Eau Régie – service 290 10 – Créances douteuses 2025	10	0	0
Délibération 2025-2-14	Eau Régie – service 290 10 – Rapport d'exploitation de la Régie des Eaux 2024	10	0	0
Délibération 2025-2-15	Eau Régie – service 290 10 – RPQS 2024 – UDI Vallée de l'Isle	10	0	0
Délibération 2025-2-16	Eau Régie – service 290 10 – RPQS 2024 – UDI Les Eglisottes et Chalaures	10	0	0
Délibération 2025-2-17	Assainissement Régie –service 290 20 - Admission en non valeurs de créances éteintes (compte 6542)	10	0	0
Délibération 2025-2-18	Assainissement Régie –service 290 20 – Décision Modificative n°3	10	0	0
Délibération 2025-2-19	Assainissement Régie –service 290 20 – Créances douteuses 2025	10	0	0
Délibération 2025-2-20	Assainissement Régie –service 290 20 – Rapport d'exploitation de la Régie des Eaux 2024	10	0	0
Délibération 2025-2-21	Assainissement Régie –service 290 20 – RPQS AC 2024	10	0	0
Délibération 2025-2-22	Assainissement Régie –service 290 20 – RPQS ANC 2024	10	0	0

PV rédigé le 19/09/2025 à St Médard de Guizières.

Le Président,
Stéphane CATALAN



La Secrétaire de séance,
Céline BERNARD

